

# CERTIFICAT

GF I01-FR-17-0003

En conformité avec les exigences techniques de la norme :

**EN 16712-3 : 11/2015**

Rapport d'essai n° : 17010105

Date : 27 Janvier 2017

Constructeur:

POK S.A.S

Adresse:

B.P 101 - Z.I Les Guignons – 10401 NOGENT sur  
Seine Cedex

Fabricant, Adresse:

Idem Constructeur

Les lances à mousse à main PN 16 à tournant sphérique ont été évaluées et testées à travers le modèle ci-dessous:

Désignation du modèle	Lance à mousse 200L/mn Pr = 5 bar, ultra courte , bas foisonnement , type S2
Diamètre nominal / Pression Nominale	DN 50 / PN 16
Masse	2 kg env.
Type du robinet	Lance à mousse
Matériau du corps	Alliage d'aluminium avec anodisation dure
Portée	29 m en eau / 27,5 m en mousse
N° plans d'ensemble (détails)	41136 / 41137 / 41138

La lance testée N° série 914.17 couvre avec succès les exigences de performances décrites aux paragraphes mentionnés sur le rapport cité ci-dessus .

Courbevoie , le 3.02.2017

TÜV Rheinland France, Inspection Service

J.F DUPUIS

